

4. Definice

Požární ochrana – obor činnosti zahrnující legislativní, organizační, technická, výchovná a jiná opatření směřující k vyloučení nebo omezení rizik vzniku požárů a v případě jejich vzniku k zajištění účinné likvidace.

Požární bezpečnost – soubor opatření pro zabránění vzniku nebo šíření požáru, schopnost zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a majetku v případě požáru.

Požární riziko – míra pravděpodobnosti vzniku požáru v posuzovaném úseku v závislosti na rizikovém faktoru.

Zvýšené požární nebezpečí – činnosti podle § 4, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vysoké požární nebezpečí – činnosti podle § 4, odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pracoviště se zvýšeným nebezpečím – místo, kde se provozuje činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Pracoviště – prostory nebo místa, na kterých zaměstnanci plní své pracovní úkoly a která podléhají přímému nebo nepřímému doзору zaměstnavatele.

Zaměstnavatel – právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních vztazích a v obdobných pracovních vztazích.

Zaměstnanec – každá osoba, kterou na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnává zaměstnavatel.

Odborně způsobilá osoba v oblasti PO – zaměstnanec v organizační struktuře PARAMO, a.s., který splňuje požadavky § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Preventista požární ochrany – osoba, která absolvovala pravidelnou odbornou přípravu dle schválených tematických plánů časových rozvrhů s četností minimálně 1x ročně.

Preventivní požární hlídka – dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti a při činnostech, kde je požadována jejich asistence a v případě vzniku požáru provede nutná opatření k záchraně osob, zúčastní se likvidace požáru v rámci svých možností a prostředků, příp. přivolá jednotku HZSp prostřednictvím ohlašovny požárů.

Třetí osoba – právnická nebo podnikající osoba vyvíjející podnikatelskou činnost pro PARAMO, a.s., nebo se zdržující na pracovištích PARAMO, a.s. (mimo zaměstnanecký poměr k PARAMO, a.s.).

Vedoucí technik požární prevence – HS Pardubice – odborně způsobilá osoba v oblasti PO.

Technik požární prevence – HS Kolín – odborně způsobilá osoba v oblasti PO.

Vyhláška o požární prevenci – vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5. Zkratky

HS	-	hospodářské středisko
HZSp	-	hasičský záchranný sbor podniku
IZS	-	integrovaný záchranný systém
JPO	-	jednotka požární ochrany
PO	-	požární ochrana
OZO	-	odborně způsobilá osoba
SOD	-	státní odborný dozor
SPD	-	státní požární dozor

PP	- požární prevence
OBVS	- odbor bezpečnosti a vnitřní správy
OIMS a IA	- odbor integrovaných systémů a interních auditů
PPN	- posouzení požárního nebezpečí
DZP	- dokumentace zdolávání požárů
EPS	- elektrická požární signalizace
EDP	- elektrická detekce plynů
PHZ	- polostabilní hasicí zařízení
HP	- hasicí přístroj
PPH	- preventivní požární hlídka
VZ	- vedoucí zaměstnanec
VPN	- vysoké požární nebezpečí
ZPN	- zvýšené požární nebezpečí
BPN	- bez požárního nebezpečí
IMS	- integrovaný systém řízení v PARAMO, a.s.
DiS	- distribuční sklad

6. Zajištění požární bezpečnosti

6.1 Organizační struktura PARAMO, a.s. a organizační struktura PO

Organizační struktura PARAMO, a.s. je řešena v Organizačním řádu společnosti.

6.2 Všeobecné zásady zajištění požární bezpečnosti

- 6.2.1 Zaměstnavatel je v rozsahu své působnosti povinen vytvářet podmínky požární bezpečnosti v souladu s legislativními předpisy, zejména se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou.
- 6.2.2 Zaměstnavatel je povinen zejména vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců požárem, informovat o nich zaměstnance, činit opatření k jejich ochraně a plnit povinnosti dané zákonem o PO.
- 6.2.3 Každou situaci, o níž se domnívá, že představuje ohrožení života a zdraví. Zaměstnavatel, pokud nezjedná nápravu (pokud je potřeba), nemůže požadovat na zaměstnancích, aby pokračovali v práci za okolností, kdy trvá nebezpečí ohrožení života a zdraví.
- 6.2.4 Všichni zaměstnanci jsou v zájmu zajištění požární ochrany povinni zejména:
 - a) počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat předpisy o požární ochraně, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO, seznámit se s požárním řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnici, evakuačním plánem a další dokumentací PO,
 - b) zpozorovaný požár uhasit dostupnými hasebními prostředky; není-li to možné, neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních poplachových směrnic,
 - c) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru,
 - d) vznik každého požáru a mimořádné události ohlásit na HZSp,
 - e) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu zdolávání požáru a řídit se při tom jeho pokyny,
 - f) zúčastnit se školení a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu a podrobit stanovenému ověření znalostí,

- g) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje) a umět je použít,
- h) dbát na to, aby pracoviště po skončení práce bylo v požárně nezávadném stavu.

6.3 Zaměstnanec zajišťující činnost na úseku požární ochrany

K zabezpečení úkolů PO v rámci prevence jsou ustaveni v rámci úseku generálního ředitele, odboru bezpečnosti a vnitřní správy vedoucí technik a technik požární prevence. Další zaměstnanci zajišťující činnost na úseku požární ochrany jsou preventisté požární ochrany. V rámci represe jednotky HZSp Pardubice a Kolín.

6.4 Povinnosti na úseku PO

6.4.1 Výkon preventivní činnosti se záznamem do požární knihy nebo samostatného písemného zápisu zajišťují technici požární prevence nebo preventisté PO.

6.4.2 Kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou prováděny v intervalech stanovených tímto rozhodnutím v rámci preventivních požárních prohlídek podle plánu (viz bod 6.4.3) a namátkově.

Preventivní požární prohlídky, které provádí vedoucí technik/technik PP (OZO v PO) nebo preventisté PO podle § 12 a 13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Cílem preventivní požárních prohlídek je kontrolovat:

1. stav a úroveň zabezpečení požární ochrany v provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavků předpisů o PO a stanovenými podmínkami požární bezpečnosti;
2. odbornou způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO;
3. aktuálnost předepsané dokumentace PO, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených;
4. způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o PO, odborné přípravy PPH;
5. zabezpečení PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

Plán preventivních požárních prohlídek upřesňuje termíny jejich provádění v jednotlivých provozních celcích.

Preventivní požární prohlídky jsou prováděny vždy s písemným záznamem do zápisu v HS Pardubice nebo do požární knihy v HS Kolín a v distribučních skladech, kde jsou uvedeny všechny kontrolované údaje s určením termínů pro odstranění závad.

6.4.3 Pravidelné preventivní požární prohlídky jsou prováděny technikou požární prevence nebo preventistou PO pro následující celky, provozy a odbory ve lhůtách:

- a) činnost s VPN: Přejímka surovin – terminál, Stabilizace primárních benzinů, Selektivní rafinace a horký kontakt, Stáčení a plnění BA 95, Oxidace asfaltu, Skladování mazutu, Nová mísírna olejů, Rozpustidlová parafinka, MONA, Sklad benzinů a aromátů, Separace benzinových par, AVDR, Sklad hořlavých kapalin, Kontaktování a mísení tmavých olejů, HOSD, Propanové odasfaltování, Asfaltové laky a další určené činnosti se ZPN: odbor vývoje paliv, asfaltů a speciálních maziv (OV PAS), oddělení kontroly jakosti OdKJ
1x za 3 měsíce
- b) provoz údržby, provoz energetiky, víceúčelová budova, telefonní ústředna, archivy, budovy BŘV, AB I, AB II, NAB, šatna „100“, distribuční sklady, externí firmy, elektrorozvodny
1x za 6 měsíců
- c) ve všech objektech střediska Kolín
1x za 1 měsíc

- d) v distribučních skladech Pracejovice, Most, Lípa u Zlína a Hlučín
1x za 6 měsíců

6.4.4 Základem požární prevence je provádění kontrol dodržování základních pravidel požární bezpečnosti a vedení příslušné dokumentace PO podle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Přehled dokumentace je v příloze č. 2 této směrnice.

6.4.5 Dokumentace PO musí být kontrolována po požáru a při změnách, které mají vliv na její obsah, minimálně však 1x za rok. Kontrolu požárních řádů provádí vedoucí zaměstnanec a OZO v rámci roční prověrky dokumentace IMS v PARAMO, a.s. O kontrolách se provádí písemný záznam. V době požární kontroly při výkonu státního požárního dozoru musí být dokumentace PO k dispozici kontrolním orgánům.

6.5 Represivní činnost jednotky HZSp v podniku a v rámci IZS

Jednotka HZSp zajišťuje represivní činnost v areálech PARAMO, a.s. pro jeho objekty a pro ostatní smluvní subjekty (MERO ČR, a.s., KOVOMONT, s.r.o. a dalších) podle aktuálně platných smluvních vztahů. Dále provádí represivní zásahy v rámci IZS Pardubického kraje a Středočeského kraje a krajských poplachových plánů na vyžádání krajských operačních středisek.

6.6 Požárně technické služby

Požárně technické služby jsou činnosti v oblasti požární ochrany potřebné k zajištění funkce systému požární bezpečnosti v PARAMO, a.s.

6.6.1 Požárně technickými službami jsou zejména následující činnosti:

- a) asistence při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu;
- b) školení a odborná příprava a přezkoušení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů pracujících v areálech PARAMO, a.s.;
- c) vydávání příkazů na svařování, práci s otevřeným ohněm a ostatní požárně nebezpečné činnosti.

6.7 Požadavky při činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

6.7.1 Za činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují práce, při nichž hrozí nebezpečí požáru, výbuchu nebo otravy, jako např. práce při tepelném spojování či dělení otevřeným plamenem nebo elektrickým obloukem, odporem nebo plazmou.

6.7.2 Při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru musí být dodržena následující:

- a) ustanovení Směrnice 18-06 v HS Pardubice a Směrnice 18-41 v HS Kolín a DiS (mimo DiS Svítkov);
- b) ustanovení vyhlášky o požární prevenci;
- c) ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců;
- d) doporučení norem ČSN 05 0601, 10, 30 a dalších o svařování;
- e) opatření stanovená v příkazu na práce podle Směrnice 18-06 v HS Pardubice a 18-41 v HS Kolín a DiS (mimo DiS Svítkov). Tato opatření musí být splněna před zahájením těchto prací.

6.7.3 K vystavení příkazu podle Směrnice 18-06 v HS Pardubice a 18-41 v HS Kolín a DiS (mimo DiS Svítkov) je oprávněn vedoucí pracoviště, kde se tato práce provádí, nebo zplnomocnění zástupci. Součástí příkazu jsou požárně bezpečnostní a další podmínky pro provádění této práce, které odsouhlasí OZO. V případě zvýšeného rizika je stanovení podmínek provedeno odbornou komisí.

6.8 Požadavky na provoz požárně technických zařízení

6.8.1 Elektrická požární signalizace a elektrická detekce plynů

U EPS a EDP se provádějí kontroly podle § 8 vyhlášky o požární prevenci a závazných norem:

- 1x za rok kontrola provozuschopnosti;
- 1x za měsíc zkouška činnosti u ústředí a doplňujících zařízení při provozu;
- 1x za půl roku zkouška činnosti u samostatných hlásičů požáru, detektorů plynu a zařízení, které EPS nebo EDP ovládá.

Zkouška činnosti EPS a EDP při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti EPS a EDP při provozu s termínem pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provozuschopnosti provedení zkoušky činnosti EPS a EDP při provozu nahrazuje.

Zkouška činnosti jednotlivých hlásičů EPS a EDP se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem. Kontrolu provozuschopnosti a zkoušky činnosti při provozu provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění těchto kontrol a zkoušek.

Z provedené kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti při provozu se vypracuje písemný záznam, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje. Provozuschopnost se prokazuje také záznamy v příslušné provozní knize, které provádí oprávněná osoba.

6.8.2 Hasicí přístroje

Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jejich kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrolu hasicích přístrojů provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti, a to nejméně 1x za rok. První kontrola provozuschopnosti HP musí být provedena nejdéle 1 rok před jeho instalací.

Součástí údržby HP je jejich periodická zkouška a plnění. Při periodické zkoušce se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a pěnových 1x za 3 roky a u ostatních 1x za 5 let.

Z provedené kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky se vypracuje písemný záznam, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.

6.8.3 Zařízení pro zásobování požární vodou a zásoba hasiv

Zařízení pro zásobování požární vodou jsou podzemní rozvod požární vody (zavodněné požární potrubí a požární vodovod), podzemní, nadzemní hydranty, hadicové a nástěnné hydrantové systémy, čerpací stanice požární vody, stálá zásoba požární vody a náhradní čerpání požární vody, nezavodněné potrubí.

Zásoba hasiv je stálá minimální zásoba hasiv (pěnidlo, hasicí prášek, smáčedlo apod.) stanovená podle PPN nebo DZP.

Kontrolu provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou provádí osoba výrobce oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti, a to nejméně 1x za rok.

Z provedené kontroly provozuschopnosti se vypracuje písemný doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.

6.8.4 Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par

Kontrolu provozuschopnosti zařízení pro přenosnou detekci hořlavých plynů a par provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti (odborný servis) dle návodu výrobce, a to nejméně 1x za rok.

Z provedené kontroly provozuschopnosti osoba výrobcem oprávněná vypracuje písemný doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje stanovené právními předpisy.

6.8.5 Zařízení pro omezení šíření požáru

Zařízení pro omezení šíření požáru jsou např. požární klapka, požární dveře, požární přepážka a požární ucpávka, včetně jejich funkčního vybavení.

Kontrolu požárních klapek vzduchotechnického zařízení provádí osoba výrobcem oprávněná k provádění kontrol provozuschopnosti ve lhůtách stanovených výrobcem, a to nejméně 1x za rok.

Kontrolu provozuschopnosti požárních dveří provádí vedoucí technik, technik požární prevence (OZO) nebo preventista PO, a to nejméně 1x za rok.

Kontrolu provozuschopnosti požárních ucpávek a požárních přepážek provádějí technici provozu údržby, a to nejméně 1x za rok.

Při kontrole zařízení pro omezení šíření požáru se ověřuje zejména:

1. kompletnost a funkčnost zařízení (neporušená celistvost, lze je bez obtíží otevřít apod.);
2. správné a viditelné označení příslušným štítkem;
3. úplná vybavenost (samozavírač, zpěnitelná páska apod.).

Z provedené kontroly provozuschopnosti se vypracuje písemný doklad o kontrole provozuschopnosti, kde budou uvedeny všechny kontrolované údaje.

6.9 Zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

6.9.1 Požární ochrana v době sníženého provozu a v mimopracovní době je zajišťována jednotkami hasičského záchranného sboru podniku v Pardubicích a Kolíně, ostrahou podniku a přítomnými zaměstnanci.

6.9.2 Činnost ostrahy spočívá ve vizuální prohlídce objektů zvenčí v rámci pochůzkové služby.

6.10 Určení ohlašovny požáru

6.10.1 V podniku je zřízena ohlašovna požáru v budově HZSp. Ohlášení požáru na ohlašovnu se provádí telefonicky, technickým zařízením (radiostanice, EPS – čidlo, tlačítko) nebo osobně.

6.10.2 Ohlášení požáru v objektech v majetku PARAMO, a.s. v Pardubicích a Kolíně, ale mimo území PARAMO, a.s. se provádí telefonicky, na místně příslušnou ohlašovnu požáru.

6.11 Stanovení zákazu kouření

Ve všech objektech a prostorech v areálech PARAMO, a.s. platí zákaz kouření.

7. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení a stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob

Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení upravuje systém řízení dokumentace podniku formou směrnic, příkazů, technicko-organizačních postupů, pracovních postupů, pracovních instrukcí a technologických reglementů. Stanovení odborné kvalifikace nebo způsobilosti osob je součástí těchto dokumentů. Oprávnění pro tyto činnosti byla přidělena ITI (viz bod 10.1 Interní dokumenty).

8. Odpovědnosti a pravomoci

8.1 Generální ředitel

Generální ředitel odpovídá za:

- a) stanovení organizace zabezpečení PO v PARAMO, a.s., v souladu s § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 30 vyhlášky o požární prevenci;
- b) prohlášení o začlenění provozovaných činností do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím v souladu s § 28 vyhlášky o požární prevenci;
- c) vytváření podmínek účinné prevence a represe PO na všech pracovištích podniku, včetně prostorů pronajatých třetím osobám nebo pronajatých od třetích osob;
- d) řádné zjištění příčin vzniklých požárů, jejich ohlášení a stanovení opatření proti jejich opakování;
- e) vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení majetku, života a zdraví zaměstnanců požáry nebo jinými mimořádnými událostmi, za informování zaměstnanců o těchto rizicích a za provádění příslušných opatření;
- f) za plnění povinností daných zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejícími předpisy.

Generální ředitel je pověřen představenstvem pravomocemi, právy a povinnostmi podle § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 27 a § 40, odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.

V rámci své pravomoci jako statutární zástupce jedná v záležitostech PO s místně příslušnými orgány státního požárního dozoru (HZS příslušného kraje a spádových územních odborů) a dalšími orgány s právem podávat stanoviska k navrženým opatřením SOD a odvolání proti jejich rozhodnutím.

8.2 OZO a preventisté zajišťující činnost v oblasti PO

Činnost v oblasti PO na úseku prevence zajišťují OZO a preventisté PO.

Činnost vedoucího technika (HS Pardubice)/ technika požární prevence (HS Kolín a DiS (mimo DiS Svítkov)):

- a) organizuje a kontroluje plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO;
- b) odpovídá za zpracování, schvalování a vedení dokumentace PO podle § 27, odst. 1, vyhlášky o požární prevenci;
- c) po odborné stránce řídí činnost zaměstnanců pověřených plněním úkolů na úseku PO;
- d) podílí se na školení zaměstnanců o PO a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů v požární ochraně podle časového rozvrhu školení a odborné přípravě o PO – příloha č. 2 této směrnice. Vzory formulářů o školení a odborné přípravě jsou v příloze č. 3 této směrnice;

- e) zpracovává zprávy, rozborů a informace o stavu PO, jakož i příčinách vzniklých požárů a navrhuje příslušná opatření. Zprávy o stavu PO předkládá v rámci souhrnné zprávy OBVS 1x za 6 měsíců managementu společnosti;
- f) spolupracuje s orgány státního požárního dozoru, zejména při zjišťování příčin požárů;
- g) provádí a dohlíží na provádění preventivních požárních prohlídek objektů v intervalech podle bodu 6.4.3, s vedoucími pracovišť projednává zjištěné závady a navrhuje způsob a termíny jejich odstranění. Kontroluje, zda byly zjištěné závady ve stanovených termínech odstraněny. Zjistí-li nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu, je oprávněn nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění tohoto nebezpečí;
- h) zajišťuje kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, EPS a EDP, případně dalších určených požárně bezpečnostních zařízení;
- i) plní další úkoly vyplývající z předpisů o PO.

Činnost preventisty v požární ochraně:

- a) provádí požárně preventivní prohlídky objektů v intervalech podle bodu 6.4.3, s vedoucími pracovišť projednává zjištěné závady a navrhuje způsob a termíny jejich odstranění. Kontroluje, zda byly zjištěné závady ve stanovených termínech odstraněny. Zjistí-li nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu, je oprávněn nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění tohoto nebezpečí;
- b) předkládá vedoucímu technikovi/technikovi požární prevence záznamy z provedených preventivních požárních prohlídek a informuje o nedostacích, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru nebo výbuchu;
- c) spolupracuje při kontrolách provozuschopnosti a servisu hasicích přístrojů a určených požárně bezpečnostních zařízení;
- d) informuje technika požární prevence o aktuálnosti a stavu dokumentace PO na pracovištích.

Zaměření preventivních požárních prohlídek

- a) stav a umístění prostředků PO na pracovišti (volný přístup);
- b) provozuschopnost vnitřních požárních hydrantů a hasicích přístrojů a ostatní požárně bezpečnostní zařízení;
- c) správné umístění a aktuálnost základní dokumentace PO;
- d) použitelnost, průchodnost a značení únikových cest a východů;
- e) dodržování požárních řádů pracovišť;
- f) stav a správnost umístění výstražných značek, vybavení pracovišť příslušnými pokyny, příkazy, zákazy apod. a jejich dodržování;
- g) aktuálnost složení preventivních požárních hlídek;
- h) volnost přístupů k rozvodným zařízením el. energie, plynu, vody a ostatních médií a jejich označení;
- i) dodržování předpisů o skladování a manipulaci s hořlavými látkami.

8.3 Činnost HZSp

Zajišťuje požární zásahy, záchranné práce při živelných pohromách a jiných haváriích, kontroly provozuschopnosti polostabilních hasicích zařízení a rozvodu požární vody a

hydrantů. Zabezpečuje asistence při požárně nebezpečných činnostech, výcvik a školení v rámci dodržení akceschopnosti jednotky HZSp.

8.4 Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení odpovídají za:

- a) plnění úkolů požární ochrany stanovených obecně platnými právními předpisy a závaznými normami, těmito pravidly a dalšími řídicími dokumenty podniku v rozsahu působnosti svých funkcí;
- b) stanovení nápravných opatření (na jimi řízených úsecích) v případě zjištění závad a za realizaci těchto opatření;

Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení v rozsahu své pravomoci:

- a) prosazují a realizují opatření ke zvýšení úrovně PO.

Vedoucí zaměstnanci třetích osob odpovídají za:

- b) prokazatelné seznámení s předpisy o PO daného pracoviště svých podřízených zaměstnanců.

8.5 Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s.

Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s. odpovídají za:

- a) dodržování zásad PO stanovených obecně platnými předpisy, závaznými normami a řídicími dokumenty podniku, se kterými byli seznámeni;
- b) za své bezpečné chování na pracovišti a podle svých možností a s ohledem na svou kvalifikaci za vlastní bezpečnost a zdraví, jakož i za bezpečnost osob, které by mohly být jejich jednáním nebo opomenutím ohroženy.

Všichni zaměstnanci PARAMO, a.s. mají právo:

- a) účastnit se řešení otázek PO, a to zejména prostřednictvím svých nadřízených;
- b) podávat připomínky k dokumentům podniku upravujícím oblast PO a odůvodněné návrhy na jejich změny.

9. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu

Cvičný požární poplach se vyhláší minimálně 1x ročně pro jednu činnost s vysokým požárním nebezpečím pro ověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnících, správnosti požárních evakuačních plánů, součinnost jednotky HZSp s podnikovým dispečinkem, ostrahou podniku a zaměstnanci příslušného objektu.

Místo provádění cvičného požárního poplachu určí vedoucí technik/technik požární prevence nebo velitel HZSp.

10. Související dokumenty

10.1 Interní dokumenty

1. Organizační řád PARAMO, a.s.
2. Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události
3. Směrnice 18-06 Povolování svařování
4. Směrnice 18-07 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení
5. Směrnice 18-08 Neprůbojné pojistné armatury

6. Směrnice 18-09 Zákaz kouření v PARAMO, a.s.
7. Směrnice 18-10 Zajištění ostrahy majetku v PARAMO, a.s.
8. Směrnice 18-11 Metodické pokyny pro zjišťování příčin požárů
9. Směrnice 18-13 Školení BOZP, praktická cvičení a dokumentace v PARAMO, a.s.
10. **Směrnice 18-41 Povolování prací v HS Kolín**
11. Požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány
12. Oprávnění ITI 095/6/01 TZ-M-O-K 3, 4 k montáži a opravám TZ – parních kapalinových kotlů
13. Oprávnění ITI 095/6/01 TZ-V,M,O-NA výroba, montáž a opravy TNS A i B
14. Oprávnění ITI 095/6/01 TZ-R-NA, K 3, 4 k revizí a zkouškám TNS A i B a parních kotlů 3. a 4. třídy
15. Oprávnění ITI 2810/6/01/PZ-M-II, III, VI, VII k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení ve smyslu Z č. 174/1968 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ
16. Oprávnění ITI 10158/6/01 EZ-M,O-E2/B na montáž a opravy a údržbu EZ včetně dodavatelsky a montáž vyhrazených el. zařízení do 1000 V
17. PP 12-01-01 Zásady bezdemontážní diagnostiky
18. PP 12-01-08 Provádění kontrol nádrží, jejich zkoušení a zjišťování technického stavu
19. PP 12-01-09 Preventivní údržba strojní
20. PP 12-01-11 Preventivní a provozní údržba MaR
21. PP 12-01-12 Preventivní a provozní údržba elektro
22. PP 12-01-14 Provozní údržba – strojní, MaR, elektro, ASŘT – požadavky provozů
23. PP 12-01-19 Organizování oprav neprůbojných pojistných armatur v PÚ

10.2 Externí dokumenty

Číslo předpisu

Název předpisu

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. zákon č. 133/1985 Sb. | o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů |
| 2. vyhláška č. 246/2001 Sb. | o požární prevenci, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o PO |
| 3. vyhláška č. 247/2001 Sb. | o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů |
| 5. zákon č. 238/2000 Sb. | o HZS ČR a ve znění pozdějších předpisů |
| 6. zákon č. 239/2000 Sb. | o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů |
| 7. zákon č. 240/2000 Sb. | o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů |
| 8. zákon č. 262/2006 Sb. | Zákoník práce |
| 9. vyhláška 87/2000 Sb. | kteou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců |
| 10. zákon č. 185/2001 Sb. | o odpadech |
| 11. zákon č. 356/2003 Sb. | o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů |
| 12. ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty |
| 13. ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty |
| 14. ČSN 73 0873 | Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou |
| 15. ČSN 73 0875 | Požární bezpečnost staveb. Navrhování EPS |
| 16. ČSN 34 2710 | Předpisy pro zařízení EPS |
| 17. ČSN 65 0201 | Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci |
| 18. ČSN 05 0601 | Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů |
| 19. ČSN 05 0610 | Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové sváření kovů a řezání kovů |
| 20. ČSN 05 0630 | Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů |

11. Závěrečná ustanovení

Odborní ředitelé, vedoucí provozů, odborů a oddělení jsou povinni **prokazatelně** seznámit podřízené zaměstnance s touto směrnicí a zabezpečit její dodržování.

Vedoucí provozů a odborů jsou povinni zajistit provádění organizačních a technických opatření vyplývajících z posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

Vedoucí OBVS je povinen zajistit provádění kontrol dodržování této směrnice a její aktualizaci.

Změna 1 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 18. 12. 2003.

Změna 2 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 10. 1. 2005.

Novela 1 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 1. 6. 2007.

Změna 1 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 1. 5. 2008.

Změna 2 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 25. 11. 2008.

Změna 3 nahrazuje Směrnicí 18-04 z 2. 3. 2009.

12. Změnové řízení

Za změnové řízení této směrnice odpovídá vedoucí technik PP.

Termín prověrky: jednou za 1 rok.

Za provedení prověrky odpovídá vedoucí technik PP.

13. Rozdělovník

výt č. 1) Intranet PARAMO, a. s.

14. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Přehled dokumentace PO a její uložení v PARAMO, a.s.

Příloha č. 2 – Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO

Příloha č. 3 – Vzor záznamu o školení zaměstnanců

**Přehled dokumentace PO a její uložení v PARAMO, a. s., HS Pardubice
+ DiS Svítkov**

Název	Obsah	Zpracovatel	Schvaluje	Uložení
Dokumentace o začlenění podle požárního nebezpečí	§ 28 vyhlášky o požární prevenci	OZO	GŘ	OBVS
Posouzení požárního nebezpečí	§ 29 vyhlášky o požární prevenci	M. Macháček - OBVS Ing. Müller, Projekty PO OZO	GŘ	HZS Pard. OBVS HZSp.
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany	§ 30 vyhlášky o požární prevenci	OZO M. Macháček - OBVS	GŘ	OBVS Intranet
Požární řády pracovišť	§ 31 vyhlášky o požární prevenci	OZO OBVS + VZ	GŘ	OBVS Pracoviště Intranet
Požární poplachové směrnice	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO M. Macháček - OBVS	M. Macháček	OBVS pracoviště vrátnice Intranet
Požární evakuační plán	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO	GŘ	OBVS Pracoviště
Dokumentace zdolávání požárů	§ 34 vyhlášky o požární prevenci	OZO Projekty PO s.r.o.	p. Myška – velitel HZSp.	HZSp HZS Pard. OBVS
Řád ohlašovny požárů	§ 35 vyhlášky o požární prevenci	OZO OBVS	GŘ	HZSp
Dokumentace o školení zaměstnanců o PO, odborné přípravě PPH, tematické plány a časové rozvrhy školení a odborné přípravy	§ 36 vyhlášky o požární prevenci	OZO OBVS	OBVS VZ	OBVS vedoucí pracovišť
Doklady o kontrolách dodržování předpisů o PO	Protokoly a zápisy	OZO, PPO OBVS		OBVS VZ
Přehled o umístění výstr. a bezpečnostních značek	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO OBVS + VZ		Požární řády
Přehled o rozmístění HP	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO OBVS + VZ		Požární řády + OBVS
Bezpečnostní listy	Zákon č. 356/2003 Sb. REACH	OIMS a IA výrobce, prodejce		Intranet OIMS a IA pracoviště
Doklady o kontrole provozuschopnosti PBZ	§ 7 vyhlášky o požární ochraně	Dodavatelé, např. Siemens s.r.o. Hastex & Haspr s.r.o. Tyc Fire s.r.o. PZB Leňo stabil s.r.o. ELKLIMA s.r.o. TEPOSTOP, s.r.o SOND PO PENTO - SERVIS s.r.o.		OBVS HZSp pracoviště
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky HZSp	§ 27 odst. 1 písm. l) vyhlášky o požární prevenci	HZSp PA		HZSp PA

**Přehled dokumentace a její uložení v PARAMO, a.s. HS Kolín
+ DiS (mimo DiS Svítkov)**

Název	Obsah	Zpracovatel	Schvaluje	Uložení
Dokumentace o začlenění podle požárního nebezpečí	§ 28 vyhlášky o požární prevenci	OZO Vejdělková - OBVS	GŘ	HZSp - KO
Posouzení požárního nebezpečí	§ 29 vyhlášky o požární prevenci	Chemlon s.r.o. Kolín	GŘ	HZS Kolín. HZSp - KO
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany	§ 30 vyhlášky o požární prevenci	OZO M. Macháček - OBVS	GŘ	OBVS Intranet HZSp - KO
Požární řady pracovišť	§ 31 vyhlášky o požární prevenci	OZO Ved. pracoviště	GŘ	HZSp - KO Pracoviště Intranet
Požární poplachové směrnice	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	OZO Vejdělková	Vejdělková	HZSp - KO pracoviště vrátnice Intranet
Požární evakuační plán	§ 32 vyhlášky o požární prevenci	Vejdělková	Vejdělková	Pracoviště HZSp - KO
Dokumentace zdolávání požárů	§ 34 vyhlášky o požární prevenci	OZO Projekce KORAMO, a.s.	Vejdělková velitel HZSp.	HZSp KO HZS Kolín OBVS
Řád ohlašovny požárů	§ 35 vyhlášky o požární prevenci	OZO OBVS	GŘ	HZSp
Dokumentace o školení zaměstnanců o PO, odborné přípravě PPH, tématické plány a časové rozvrhy školení a odborné přípravy	§ 36 vyhlášky o požární prevenci	OZO	OBVS VZ	OBVS vedoucí pracovišť HZSp - KO
Doklady o kontrolách dodržování předpisů o PO	Protokoly a zápisy	OZO, PPO OBVS	GŘ	OBVS, HZSp - KO
Přehled o umístění výstr. a bezpečnostních značek	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO OBVS + VZ		Požární řady
Přehled o rozmístění HP	§ 31 vyhlášky o požární ochraně	OZO OBVS + VZ		Požární řady + HZSp - KO
Bezpečnostní listy	Zákon č. 356/2003 Sb. REACH	OIMS a IA výrobce, prodejce		Intranet OIMS a IA pracoviště
Doklady o kontrole provozuschopnosti PBZ	§ 7 vyhlášky o požární ochraně	Dodavatelská služba, např. Pavel Král – ELSI Kolín Hastex & Haspr s.r.o. Tyco Fire s.r.o.		OBVS HZSp pracoviště
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky HZSp	§ 27 odst. 1 písm. l) vyhlášky o požární prevenci	HZSp KO		HZSp - KO

Školení a odborná příprava zaměstnanců o PO

Tématický plán školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně

1. Školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně musí odpovídat zákonem předepsanému rozsahu a provedení (tématický plán školení/odborná příprava, časový rozvrh školení/odborná příprava a záznam o provedeném školení/odborná příprava včetně předepsaných podpisů školených a školitelů/osob provádějících odbornou přípravu). Školení provádí a zabezpečují vedoucí zaměstnanci podle typu školení a ve specifikovaných případech OZO v PO.
2. Školení a odborná příprava se dělí na tyto typy:
 - 2.1 **Školení zaměstnanců** o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i podmínky na novém pracovišti (jiné požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, obsah požárního řádu apod.), s kterými musí být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje 1x za dva roky. Školení zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo OZO v PO. Školení zaměstnanců obsahuje seznámení:
 1. s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO;
 2. s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech;
 3. s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a posouzením požárního nebezpečí;
 4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru;
 5. se zajištěním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
 6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (hasicí přístroje);
 7. s funkcí, popř. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení;
 8. s hlavními zásadami používání otevřeného ohně;
 9. s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.
 10. se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům;
 11. s používáním mobilních telefonů v PARAMO, a.s.
 - 2.2 **Školení vedoucích zaměstnanců** o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce a opakuje se 1x za 3 roky v rozsahu školení zaměstnanců. Školení vedoucích zaměstnanců provádí OZO v PO. Školení se zúčastní:
 - a) generální ředitel
 - b) odborní ředitelé
 - c) vedoucí provozů, odborů
 - d) vedoucí oddělení, mistři provozů
 - e) zaměstnanci, kteří jsou oprávněni vystavovat Příkazy na práci s otevřeným ohněm, popř. další pověření zaměstnanci

2.3 Školení vedoucích zaměstnanců třetích osob provádí OZO v PO ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem daného pracoviště (provozu) PARAMO, a.s. Školení se zúčastní:

- vedoucí zaměstnanci třetích osob, kteří se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO (zvýšené a vysoké požární nebezpečí).

a) **Školení o požární ochraně třetích osob**, které se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a které vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO (zvýšené a vysoké požární nebezpečí), provádí v rozsahu školení zaměstnanců na pracovišti vedoucí zaměstnanec třetích osob nebo vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s. (odpovědný za styk s cizí firmou ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem daného pracoviště) dle bodu 2.

b) **Školení o požární ochraně třetích osob**, které se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a nevykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO, se provádí v rozsahu školení při nástupu – úvodní instruktáž „Školení o požární ochraně, bezpečnosti práce a ochraně zdraví, obecných zásad pro zajištění ochrany životního prostředí při nástupu do PARAMO, a. s.“

2.4 Školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a mimopracovní době se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x za rok v rozsahu školení zaměstnanců.

2.5 Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením provozu pracoviště s činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím a následně periodicky nejméně 1x za rok. Odbornou přípravu provádí OZO v PO. Odborná příprava obsahuje seznámení:

V teoretické části

1. s požárním nebezpečím provozu
2. se způsobem vyhledávání požárního poplachu
3. se způsobem přivolání jednotky HZSp
4. s poskytnutím pomoci při zdolávání požáru

V praktické části

1. s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů
2. se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů
3. s možnostmi a způsoby evakuace osob a materiálu

2.6 Odborná příprava preventistů v požární ochraně se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se 1x za rok. Odbornou přípravu provádí OZO v PO. Odborná příprava se provádí v rozsahu školení zaměstnanců, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami provádění preventivních požárních prohlídek, vedením požární knihy nebo záznamu o provedených požárních prohlídkách.

Odborná příprava preventistů obsahuje seznámení:

1. s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO;
2. s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech;
3. s dokumentací PO;
4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru;
5. zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době;
6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (např. hasicích přístrojů, hasiva);
7. s funkcí, příp. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení;

8. s hlavními zásadami používání otevřeného ohně;
9. s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.;
10. se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům;
11. s používáním mobilů v PARAMO, a.s.;
12. lhůty a způsob provádění preventivních požárních prohlídek;
13. způsob vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách.

2.7 Školení obsluhy ohlašovny se provádí při nástupu do funkce obsluhy ohlašovny požárů a opakuje se nejméně 1x za rok. Školení provádí velitel jednotky HZSp nebo OZO v PO. Školení obsluhy obsahuje seznámení:

1. s organizací a zajištěním ohlašovny a se základními povinnostmi vyplývajícími z výkonu funkce obsluhy;
2. s řádem ohlašovny požárů, s požárními poplachovými směrnicemi a popř. s další dokumentací obsahující stanovení podmínek pro činnost ohlašovny požárů;
3. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení pro detekci požárů a mimořádných událostí (nadstavbové zařízení EPS a EDP, spouštění čerpací stanice požární vody, detekce úniku ropných látek apod.);
4. školení obsluhy absolvují všichni zaměstnanci HZSp na střediscích Pardubice a Kolín.

3. Požadavky na kvalifikaci školitele

ŠKOLENÍ	KVALIFIKACE
Všichni zaměstnanci	OZO, vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s.
Vedoucí zaměstnanci	OZO
Osoby pověřené zajišťováním PO v mimopracovní době, třetí osoby	OZO, vedoucí zaměstnanec PARAMO, a.s.
Obsluha ohlašovny požárů	Velitel HZSp
Třetí osoba vykonávající činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO	Vedoucí zaměstnanec třetí osoby
Vedoucí zaměstnanec třetí osoby	OZO + vedoucí zaměstnanec pracoviště PARAMO, a.s.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA	KVALIFIKACE
Preventivní požární hlídka	OZO
Preventista požární ochrany	OZO

Časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Pro školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a obsluhy ohlašovny požárů se stanovuje doba 1,5 hodiny. Pro školení zaměstnanců třetích osob, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3 zákona o PO, a osob zajišťujících PO v době sníženého provozu, se stanovuje doba 1 hodiny. Pro školení zaměstnanců třetích osob, kteří se příležitostně zdržují na pracovištích PARAMO, a.s. a nevykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 zákona o PO, se stanovuje doba 0,5 hodiny.

Pro odbornou přípravu preventivních požárních hlídek se stanovuje doba 1 hodina teoretické přípravy a 0,5 hodiny praktické přípravy. Pro odbornou přípravu preventistů v požární ochraně se stanovuje doba 2 hodiny.

Vzor záznamu o školení zaměstnanců

PARAMO, a. s.
IČ 48173355

ZÁZNAM

o školení zaměstnanců o požární ochraně*
o školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně*
třetích osob*

školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a mimopracovní době*

1. Náplň školení

Náplň školení podle § 23 vyhlášky o požární prevenci a směrnice 18-04 Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a.s obsahuje seznámení:

- a) s organizací PO v PARAMO, a.s. a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO
- b) s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech
- c) s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem a posouzením požárního nebezpečím
- d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru
- e) zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
- f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků PO (hasicí přístroje)
- g) s funkcí, příp. způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení
- h) s hlavními zásadami používání otevřeného ohně
- i) s podmínkami kouření v PARAMO, a.s.
- j) se zásadami používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům
- k) s používáním mobilních telefonů v PARAMO, a.s.

2. Datum školení

Školení bylo provedeno dne:

3. Doba trvání školení

Doba trvání:

4. Způsob ověření znalostí

testem

pohovorem

Ověření provedl:

Podpis:

5. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem oprávněn provádět školení zaměstnanců o požární ochraně v souladu se zněním § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Záznam musí být doplněn prezenční listinou s uvedením střediska.

*) Nehodící se škrtněte